


	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	6.179								
2	5.858	7,3	554	280	7,4	71	8	87	97
3	5.202	7,4	563	258	7,3	101	11	82	96
4	5.679	7,3	852	460	7,2	73	12	91	97
5	5.922	7,3	794	315	7,3	67	15	92	95
6	5.760								
7	5.468								
8	5.238	7,2	794	360	7,6	72	8	91	98
9	5.725	7,5	604	300	7,4	66	6	89	98
10	4.768	7,5	629	386	7,4	83	8	87	98
11	4.458	7,5	645	320	7,2	69	18	89	94
12	4.098	7,4	670	370	7,2	95	32	86	91
13	4.879								
14	4.346								
15	4.973	7,2	695	380	7,8	61	15	91	96
16	4.669	7,4	836	320	7,3	96	18	89	94
17	4.714	7,6	861	413	7,3	118	9	86	98
18	4.023	7,4	836	413	7,5	92	18	89	96
19	5.109	7,3	803	394	7,4	71	14	91	96
20	4.900								
21	5.104								
22	5.307	7,3	803	456	7,4	75	11	91	98
23	4.622	7,5	794	360	7,4	120	14	85	96
24	4.343	7,6	943	486	7,3	104	9	89	98
25	4.360	7,2	836	375	6,9	85	13	90	97
26	6.567	7,3	736	436	7,4	77	13	90	97
27	4.673								
28	5.320								
29	11.512	7,3	712	300	7,6	62	8	91	97
30	5.910	7,8	786	300	7,5	85	16	89	95
MED	5.323	7,4	750	366	7,4	83	13	89	96
MIN	4.023	7,2	554	258	6,9	61	6	82	91
MAX	11.512	7,8	943	486	7,8	120	32	92	98
TOTAL	159.686	-	-	-	-	-	-	-	-

	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	8.240								
2	8.398	6,6	861	360	7,4	93	12	89	97
3	9.379	7,1	960	371	7,3	116	17	88	95
4	9.687	7,0	935	600	7,4	81	12	91	98
5	9.423	7,3	885	371	7,4	79	16	91	96
6	9.653								
7	9.227								
8	8.198	7,6	869	500	7,3	84	13	90	97
9	9.078	7,3	877	460	7,4	94	17	89	96
10	9.373	7,3	960	500	7,5	109	13	89	97
11	9.441	7,1	861	463	7,2	61	14	93	97
12	9.563	7,4	976	679	7,4	94	34	90	95
13	9.403								
14	9.230								
15	8.587	7,5	894	420	7,3	60	22	93	95
16	8.469	7,3	720	320	7,4	109	26	85	92
17	8.578	7,3	712	350	7,5	134	7	81	98
18	8.678	7,3	712	294	7,3	93	25	87	91
19	9.717	7,6	861	331	7,4	93	11	89	97
20	8.592								
21	8.931								
22	9.334	7,1	885	463	7,4	93	21	90	95
23	8.954	7,2	1.043	460	7,7	126	13	88	97
24	9.060	7,3	786	369	7,4	109	19	86	95
25	10.263	7,1	794	306	7,0	104	19	87	94
26	11.620	7,2	629	357	7,4	79	12	87	97
27	9.985								
28	9.388								
29	9.545	7,2	811	320	7,2	53	12	93	96
30	12.083	7,5	703	400	7,3	93	14	87	97
MED	9.336	7,2	844	414	7,4	93	17	89	96
MIN	8.198	6,6	629	294	7,0	53	7	81	91
MAX	12.083	7,6	1.043	679	7,7	134	34	93	98
TOTAL	280.074	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR La Barrosa - Noviembre'09



Rendimientos EDAR El Torno - Noviembre'09

