


	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	6.050	7,4	681	280	7,2	56	8	92	97
2	12.617	7,3	754	400	7,2	65	8	91	98
3	10.443	7,3	705	411	7,9	60	8	92	98
4	8.269	7,4	714	344	7,3	60	10	92	97
5	6.911	7,4	673	280	7,4	49	5	93	98
6	6.779								
7	6.784								
8	6.415	7,4	754	360	7,6	69	11	91	97
9	6.063	7,5	625	300	7,4	64	10	90	97
10	5.773	7,5	673	255	7,6	56	11	92	96
11	5.801	7,5	826	413	7,4	69	12	92	97
12	6.121	7,5	681	290	7,8	57	9	92	97
13	5.809								
14	6.306								
15	5.622	7,5	746	400	7,6	55	9	93	98
16	5.213	7,5	786	380	7,7	54	10	93	97
17	5.290	7,5	778	350	7,7	59	9	92	98
18	5.325	7,5	818	438	7,7	61	5	93	99
19	5.352	7,5	754	333	7,5	57	10	92	97
20	5.800								
21	5.717								
22	5.202	7,5	754	360	7,4	51	8	93	98
23	5.361	7,4	689	280	7,6	58	11	92	96
24	5.033	7,5	681	310	7,3	68	9	90	97
25	5.175	7,5	746	328	7,3	52	8	93	98
26	5.509	7,4	730	490	7,2	55	8	92	98
27	5.029								
28	5.731								
29	5.543	7,5	786	360	7,3	58	8	93	98
30	5.416	7,6	770	340	7,4	67	10	91	97
31	5.087	7,4	746	306	7,2	64	10	91	97
MED	6.179	7,4	733	348	7,5	59	9	92	97
MIN	5.029	7,3	625	255	7,2	49	5	90	96
MAX	12.617	7,6	826	490	7,9	69	12	93	99
TOTAL	191.546	-	-	-	-	-	-	-	-

	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	10.778	7,1	834	460	7,4	41	10	95	98
2	14.043	7,1	826	440	7,0	64	7	92	98
3	15.383	7,3	681	245	8,6	54	10	92	96
4	12.109	7,5	939	457	7,3	72	11	92	98
5	12.261	7,3	754	300	7,6	69	10	91	97
6	12.234								
7	11.090								
8	11.062	7,5	842	400	8,3	65	7	92	98
9	11.872	7,2	915	440	7,6	70	8	92	98
10	12.197	7,2	818	350	7,8	62	10	92	97
11	11.876	7,2	770	333	7,7	65	11	92	97
12	12.101	7,2	867	356	8,1	59	10	93	97
13	11.516								
14	11.288								
15	10.565	7,0	762	380	8,2	65	11	91	97
16	10.756	7,4	850	420	8,0	61	10	93	98
17	10.873	7,4	826	406	7,1	54	9	93	98
18	9.820	7,3	778	256	8,1	56	4	93	98
19	10.289	7,2	778	367	8,4	61	8	92	98
20	10.702								
21	10.294								
22	8.970	7,1	802	380	8,2	54	9	93	98
23	10.823	6,9	1.124	480	8,0	80	12	93	98
24	10.695	7,1	850	438	7,5	77	13	91	97
25	11.431	6,9	947	458	7,6	86	12	91	97
26	11.200	7,0	858	481	7,7	64	11	93	98
27	10.824								
28	11.892								
29	9.471	7,1	1.044	520	8,2	65	11	94	98
30	11.032	7,7	899	460	7,4	77	14	91	97
31	10.344	7,2	802	419	7,1	54	7	93	98
MED	11.284	7,2	851	402	7,8	64	10	92	98
MIN	8.970	6,9	681	245	7,0	41	4	91	96
MAX	15.383	7,7	1.124	520	8,6	86	14	95	98
TOTAL	349.795	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR La Barrosa - Marzo'09



Rendimientos EDAR El Torno - Marzo'09

