

	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	10.077	7,3	899	336	7,4	115	15	87	96
2	10.541								
3	10.188								
4	8.737	6,8	1.955	520	7,1	96	18	95	97
5	9.736	6,8	1.024	420	7,1	102	30	90	93
6	9.816	7,1	1.181	392	7,4	65	8	94	98
7	9.744	7,1	1.210	234	7,1	87	6	93	97
8	10.362	7,2	1.100	383	7,5	102	16	91	96
9	10.054								
10	10.097								
11	9.415	7,1	1.150	320	7,4	62	6	95	98
12	9.775								
13	9.593	6,9	992	500	6,8	81	3	92	99
14	10.142	7,1	928	393	7,4	67	11	93	97
15	8.727	7,1	1.257	500	7,5	62	6	95	99
16	10.773								
17	11.319								
18	10.051	7,1	1.683	200	7,3	64	5	96	98
19	9.902	7,3	727	340	7,5	48	6	93	98
20	9.163	7,1	1.537	838	7,5	58	13	96	98
21	9.463	7,6	906	343	7,9	52	6	94	98
22	9.438	7,1	784	333	7,4	68	6	91	98
23	10.227								
24	9.697								
25	9.328	6,7	1.862	600	7,6	75	9	96	99
26	10.266	7,1	1.049	620	7,4	51	14	95	98
27	10.322	7,4	770	289	7,6	77	15	90	95
28	10.228	6,9	512	115	6,9	72	7	86	94
29	10.284	7,2	1.064	317	7,2	81	13	92	96
30	9.499								
MED	9.899	7,1	1.130	400	7,4	74	11	93	97
MIN	8.727	6,7	512	115	6,8	48	3	86	93
MAX	11.319	7,6	1.955	838	7,9	115	30	96	99
TOTAL	296.963	-	-	-	-	-	-	-	-