| PARÁMETROS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha muestra: | 08/01/2024 | 08/02/2024 | 11/03/2024 | 01/04/2024 | 08/05/2024 | 03/06/2024 | 08/07/2024 | 05/08/2024 | 02/09/2024 | 01/10/2024 | 05/11/2024 | 10/12/2024 |
| Cloro residual libre (mg/l): | 0,90 | 0,83 | 0,91 | 0,79 | 0,82 | 0,52 | 0,81 | 0,54 | 0,67 | 0,59 | 0,77 | 0,58 |
| Olor (25º) (Ind. Dil.): | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sabor (25º) (Ind. Dil.): | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Color (mg/l): | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
| Conductividad (20ºC) (mcS/cm): | 548 | 657 | 632 | 583 | 415 | 443 | 443 | 425 | 442 | 431 | 410 | 415 |
| Reacción PH: | 7,53 | 7,49 | 7,53 | 7,54 | 7,52 | 7,53 | 7,52 | 7,53 | 7,57 | 7,53 | 7,56 | 7,55 |
| Turbidez (UNF): | 0,69 | 0,49 | 0,50 | 0,82 | 0,36 | 0,27 | 0,51 | 0,68 | 0,45 | 0,51 | 0,30 | 0,30 |
| Amonio (NH4+) (mg/l): | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Nitritos (mg/l): | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Nitratos (mg/l): | 3,85 | 2,22 | 4,24 | 1,10 | 1,58 | 4,43 | 10,80 | 4,29 | 10,40 | 1,12 | 1,35 | 4,59 |
| Potasio (mg/l): | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 |
| Oxidabilidad al permanganato (mg02/l): | 1,43 | 1,96 | 0,97 | 1,89 | 1,63 | 1,79 | 1,10 | 1,24 | 2,05 | 0,93 | 0,96 | 1,00 |
| Cloruros (mg/l): | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 47,5 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 46,0 | 50,0 | 42,5 | 27,0 | 28,0 |
| Calcio (mg/l): | 70,40 | 76,80 | 72,00 | 72,00 | 0,05 | 60,00 | 48,00 | 64,80 | 48,00 | 67,20 | 48,00 | 48,00 |
| Dureza (mg/l): | 20,8 | 21,0 | 20,4 | 22,8 | 0,5 | 18,0 | 16,8 | 16,8 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| B. Coliformes totales (UFC/100ml): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Coliformes fecales (UFC/100ml): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estrep. Fecales (Enterecocos) (UFC/100ml): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gérmenes Aerobios totales (22º) (UCF/100ml): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium Perfringes (UFC/100ml): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echerichia Coli (UFC/ml): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |