PARÁMETROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fecha muestra:	07/01/2025	03/02/2025										
Cloro residual libre (mg/l):	0,96	0,96										
Olor (25º) (Ind. Dil.):	3	2										
Sabor (25º) (Ind. Dil.):	3	2										
Color (mg/l):	4,0	4,0										
Conductividad (20ºC) (mcS/cm):	443	451										
Reacción PH:	7,56	7,53										
Turbidez (UNF):	0,59	0,55										
Amonio (NH4+) (mg/l):	0,01	0,01										
Nitritos (mg/l):	0,05	0,05										
Nitratos (mg/l):	4,23	4,98										
Potasio (mg/l):	2,2	2,3										
Oxidabilidad al permanganato (mg02/l):	1,00	0,96										
Cloruros (mg/l):	46,0	49,0										
Calcio (mg/l):	48,00	48,00										
Dureza (mg/l):	18,0	18,0										
B. Coliformes totales (UFC/100ml):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Coliformes fecales (UFC/100ml):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estrep. Fecales (Enterococos) (UFC/100ml):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gérmenes Aerobios totales (22º) (UCF/100ml):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium Perfringes (UFC/100ml):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Echerichia Coli (UFC/ml):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0