Ayuntamiento de Chiclana

CONTROLES DE ABASTECIMIENTO 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fecha de muestra:	07/01/2025	03/02/2025	18/03/2025									
Cloro residual libre (mg/l):	0,96	0,96	0,74									
Olor (25º) (Ind. Dil.):	3	2	2									
Sabor (25º) (Ind. Dil.):	3	2	1									
Color (MG/L):	4	4	4									
Conductividad (20ºC)(mcS/cm):	443	451	427									
Reacción pH:	7,56	7,53	7,53									
Turbidez (UNF):	0,59	0,55	0,43									
Amonio (NH4+) (mg/L):	0,01	0,01	0,01									
Nitritos (mg/L):	0,05	0,05	0,05									
Nitratos (mg/L):	4,23	4,98	1,70									
Potasio (mg/L):	2,2	2,3	2,4									
Oxidabilidad al permanganato(mg02/L):	1	0,96	0,96									
Cloruros (mg/L):	46	49	50									
Calcio (mg/L):	48	48	48									
Dureza (ºF):	18	18	18									
B. Coliformes totales (UFC/100ml):	0	0	0									
B. Coliformes Fecales (UFC/100ml):	0	0	0									
Estrep. Fecales (Enterococos) (UFC/100ml):	0	0	0									
Gérmenes Aerobios totales (22º) (UFC/100ml):	0	0	0									
Clostridium Perfringes(UFC/100ml):	0	0	0									
Escherichia Coli(UFC/100ml):	0	0	0									