Ayuntamiento de Chiclana

CONTROLES DE AGUA DE DISTRIBUCION POR CAMIONES-CISTERNA

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fecha de muestra:	03/01/2025	03/02/2025	06/03/2025	07/04/2025	05/05/2025	04/06/2025	01/07/2025	04/08/2025	02/09/2025	06/10/2025	13/11/2025	01/12/2025
Cloro residual libre (mg/l):	0,42	0,88	0,48	0,58	0,71	1,04	0,98	0,96	1	0,97	0,79	0,88
Olor (25º) (Ind. Dil.):	1	2	1	1	2	3	2	2	3	2	2	1
Sabor (25º) (Ind. Dil.):	1	2	1	1	1	3	1	2	3	2	2	1
Color (MG/L):	4	5	5	4	5	3	4	5	4	5	4,5	4
Conductividad (20ºC)(mcS/cm):	539	450	452	422	454	463	561	479	477	580	485	476
Reacción pH:	7,52	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,53
Turbidez (UNF):	0,94	0,54	0,38	0,84	2,56	0,42	0,30	0,38	0,30	0,43	0,38	0,20
Amonio (NH4+) (mg/L):	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Nitritos (mg/L):	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Nitratos (mg/L):	4,83	3,02	4,25	1,12	2,90	2,28	1	2,26	6,40	2,50	1	1,20
Potasio (mg/L):	2,3	2,2	2,4	1,9	1,8	1,9	1,8	1,9	1,8	1,9	2,5	2,9
Oxidabilidad al permanganato(mg02/L):	2,11	0,96	0,96	2,16	0,94	2,12	1,53	1,14	1,21	1,0	1,10	1,12
Cloruros (mg/L):	50	49	50	38	42,5	50	50	42	45	52	46	47,5
Calcio (mg/L):	67,2	48	48	48	52,8	48,0	72	69,6	48	72	48	48
Dureza (ºF):	20,8	18	18	18	18	18	19,2	18	18	19	18	18
B. Coliformes totales (UFC/100ml):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Coliformes Fecales (UFC/100ml):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estrep. Fecales (Enterococos) (UFC/100ml):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gérmenes Aerobios totales (22º) (UFC/100ml):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium Perfringes(UFC/100ml):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia Coli(UFC/100ml):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0