

Boletín

Red CN-CHICLANA DE LA FRONTERA-RED CASCO URBANO

Punto de muestreo CN-CHICLANA DE LA FRONTERA-PM-EL PILAR

Municipio CHICLANA DE LA FRONTERA

Zona abastecimiento ZONA GADITANA

Fecha de toma 27/07/2021 08:30

Tipo de Boletín Autocontrol

Tipo de análisis Análisis completo

Laboratorio/s LABORATORIO LA BANDA

Calificación de la muestra AGUA APTA PARA EL CONSUMO

Recomendaciones

Incidencias manuales

Parametros Obligatorios

<i>Denominación</i>	<i>Valor cuantitativo</i>	<i>Unidad</i>
Acrilamida (CAS 79-06-01)		µg/L
Aluminio	110	µg/L
Amonio	0.00	mg/L
Antimonio	1	µg/L
Arsénico	1	µg/L
Bacterias coliformes	0	NMP/100ml
Benceno (CAS 71-43-2)	0.25	µg/L

Benzo(a)pireno (CAS 50-32-8)	0.0030	µg/L
Bisfenol a (CAS 80-05-7)		µg/L
Boro	0.031	mg/L
Bromato		µg/L
Cadmio	1.0	µg/L
Cianuro total	12	µg/L
Clorato		mg/L
Clorito		mg/L
Cloro combinado residual		mg/L
Cloro libre residual	0.6	mg/L
Cloruro	50	mg/L
Cloruro de Vinilo (CAS 75-01-4)		µg/L
Clostridium perfringens (incluidas las esporas)	0	UFC/100 ml
Cobre	0.0	mg/L
Colifagos somáticos		UFP/100 ml
Color	4	mg Pt-Co/L
Conductividad	420	µS/cm a 20°C
Cromo total	5	µg/L
Enterococo	0	UFC/100 ml
Epiclorhidrina (CAS 106-89-8)		µg/L
Escherichia coli	0	NMP/100ml
Fluoruro	0.087	mg/L
Hierro	0	µg/L
Indice de Langelier		Unidades pH
Manganeso	5	µg/L
Mercurio	0.1	µg/L
Níquel	2	µg/L
Nitrato	3	mg/L
Nitritos	0.00	mg/L
Olor	1	ln. Dil.
PH	7.57	Unidades pH
Plomo	1.0	µg/L
Recuento de colonias a 22°C	0	UFC/1 ml
Sabor	1	ln. Dil.
Selenio	1	µg/L
Sodio	19	mg/L
Sulfato	75	mg/L
Suma total Plaguicidas	0.50	µg/L
Suma 2 Tricloroeteno + Tetracloroeteno	1	µg/L
Suma 20 PFAs		µg/L
Suma 4 Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA)	0.012	µg/L
Suma 4 Trihalometanos (THM)	42	µg/L
Suma 5 AHAs		µg/L
Turbidez	0.28	UNF
Uranio		µg/L
1,2-Dicloroetano (CAS 107-06-2)	0.3	µg/L
Oxidabilidad	2.2	mg O2 /L

Parametros opcionales

<i>Denominación</i>	<i>Valor cuantitativo</i>	<i>Unidad</i>
PLA: NA_Metribuzina_21087-64-9	0.01	µg/L
MET: Endosulfan sulfato_1031-07-8	0.01	µg/L

PLA: NA_Ametrina_834-12-8	0.02	µg/L
MET: Endrin cetona_53494-70-5	0.01	µg/L
PLA: NA_HCH gamma o LINDANO_58-89-9	0.01	µg/L
Benzo(k)fluoranteno CAS 207-08-9	0.0030	µg/L
ISO: HCH delta o delta-BHC_319-86-8	0.01	µg/L
ISO: DDT, p,p' (Clofenotane o Diclophane)_50-29-3	0.01	µg/L
ISO: HCH beta o beta-BHC_319-85-7	0.01	µg/L
PLA: NA_Paration metil_298-00-0	0.01	µg/L
Bromodiclorometano CAS 75-27-4	12	µg/L
PLA: NA_Dieldrin_60-57-1	0.01	µg/L
PLA: NA_Trietazina (Chlortriazine)_1912-26-1	0.02	µg/L
Benzo(b)fluoranteno CAS 205-99-2	0.0030	µg/L
PLA: NA_Simazina_122-34-9	0.02	µg/L
PLA: NA_Atrazina_1912-24-9	0.02	µg/L
MET: NA_Heptacloro epoxido_1024-57-3	0.01	µg/L
PLA: A_Metamitrona_41394-05-2	0.01	µg/L
ISO: HCH alfa o alfa-BHC_319-84-6	0.01	µg/L
PLA: NA_Prometrina_7287-19-6	0.02	µg/L
PLA: NA_Diuron_330-54-1	0.02	µg/L
PLA: NA_Aldrin_309-00-2	0.01	µg/L
PLA: NA_Paration etil (paration)_56-38-2	0.01	µg/L
ISO: Endosulfan beta_33213-65-9	0.01	µg/L
Tetracloroeteno CAS 127-18-4	0.500	µg/L
MET: DDD, p,p' (p,p'-TDE o Rothane)_72-54-8	0.01	µg/L
PLA: NA_Terbutrina_886-50-0	0.02	µg/L
PLA: A_MCPA_94-74-6	0.02	µg/L
PLA: NA_Metoxiclor (methoxy-DDT or DMDT)_72-43-5	0.01	µg/L
PLA: A_Glifosato_1071-83-6	0.03	µg/L
PLA: NA_Ametrina_834-12-8	0.01	µg/L
PLA: A_Terbutilazina_5915-41-3	0.02	µg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno CAS 193-39-5	0.0030	µg/L
Dibromoclorometano CAS 124-48-1	4	µg/L
Cloroformo CAS 67-66-3	26	µg/L
PLA: A_Clodinafop propargil_105512-06-9	0.01	µg/L
PLA: NA_Endrin_72-20-8	0.01	µg/L
PLA: NA_Etion_563-12-2	0.01	µg/L
PLA: NA_Trifluralina_1582-09-8	0.01	µg/L
Benzo(ghi)perileno CAS 191-24-2	0.0030	µg/L
ISO: Endosulfan alfa_959-98-8	0.01	µg/L
Bromoformo CAS 75-25-2	1	µg/L
PLA: NA_Heptacloro_76-44-8	0.01	µg/L
Tricloroeteno CAS 79-01-6	0.500	µg/L
MET: DDE, p,p'_72-55-9	0.01	µg/L