CONTROLES DE AGUA DE DISTRIBUCION POR CAMIONES-CISTERNA

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fecha de muestra:	03/01/2025	03/02/2025	06/03/2025	07/04/2025								
Cloro residual libre (mg/l):	0,42	0,88	0,48	0,58								
Olor (25º) (Ind. Dil.):	1	2	1	1								
Sabor (25º) (Ind. Dil.):	1	2	1	1								
Color (MG/L):	4	5	5	4								
Conductividad (20ºC)(mcS/cm):	539	450	452	422								
Reacción pH:	7,52	7,53	7,53	7,53								
Turbidez (UNF):	0,94	0,54	0,38	0,84								
Amonio (NH4+) (mg/L):	0,01	0,01	0,01	0,01								
Nitritos (mg/L):	0,05	0,05	0,05	0,05								
Nitratos (mg/L):	4,83	3,02	4,25	1,12								
Potasio (mg/L):	2,3	2,2	2,4	1,9								
Oxidabilidad al permanganato(mg02/L):	2,11	0,96	0,96	2,16								
Cloruros (mg/L):	50	49	50	38								
Calcio (mg/L):	67,2	48	48	48								
Dureza (ºF):	20,8	18	18	18								
B. Coliformes totales (UFC/100ml):	0	0	0	0								
B. Coliformes Fecales (UFC/100ml):	0	0	0	0								
Estrep. Fecales (Enterococos) (UFC/100ml):	0	0	0	0								
Gérmenes Aerobios totales (22º) (UFC/100ml):	0	0	0	0								
Clostridium Perfringes(UFC/100ml):	0	0	0	0								
Escherichia Coli(UFC/100ml):	0	0	0	0								